



GAZMER

## ÜRÜN KABUL BELGESİ

"GAZMER, GAZBİR in İktisadi İşletmesidir."

"Aşağıda belirtilen firma ve ürüne ait standart belgeleri, test muayene raporları, kullanım kılavuzu, servis ve garanti belgeleri; GAZBİR Belgelendirme Komisyonu tarafından, Doğal Gaz Piyasası İç Tesisat Yönetmeliği 5. Madde ve ilgili diğer mevzuat kapsamında incelenmiş olup; ekli lisans bölgelerimizde belirtilen geçerlilik tarihi kapsamında kullanımına müsaade edilmiştir."

ÜRETİCİ/İTHALATCI FIRMA

:BATUSAN MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ÜRÜN – MARKA - ÜRETİM YERİ

:Vana – BATU, Türkiye

İMALAT STANDARDI

:TS EN 331: Vanalar - Bina Gaz Tesisatı İçin - Elle Kumandalı - Küresel Ve Dipten Yataklı Konik Tapalı Vanalar

TS 9809: Vanalar - Dağıtım Vanaları (Boru Hatları Hariç) - Küresel - Doğalgaz ve LPG İçin - DN 65 mm 'den 500 mm (dahil) 'ye Kadar

MODEL	BELGELENDİRME KURULUŞU	SERTİFİKA TARİHİ	GEÇERLİLİK TARİHİ	MODEL AÇILIMLARI / ÖZELLİKLER
BDKV FLANŞLI DAR GEÇİŞLİ TS 9809	TÜV (İS-TGK-İST-10-06-1210000078-01-09-00555)	19.10.2003	19.10.2012	DN65' den DN200' e kadar, MOP 16-40 Bar, Küresel, Redüksiyon Geçişli, Flanşlı, Dökme Demir
BDKV-FLANŞLI TAM GEÇİŞLİ TS 9809	TÜV (İS-TGK-İST-10-06-1210000078-01-09-00555)	19.10.1993	19.10.2012	DN65' den DN250' e kadar, MOP 16-40 Bar, Küresel, Tam Geçişli, Flanşlı, Dökme Demir
BDKV DIŞLI TAM GEÇİŞLİ TS EN 331	TÜV (İS-TGK-İST-10-06-1210000078-01-09-00555)	10.05.2005	10.05.2012	DN15' den DN50' e kadar, MOP 5-20 Bar, Küresel, Tam Geçişli, Dişli, Dökme Demir
BDKV FLANŞLI TAM GEÇİŞLİ TS EN 331	TÜV (İS-TGK-İST-10-06-1210000078-01-09-00555)	10.05.2005	10.05.2012	DN15' den DN50' e kadar, MOP 5-20 Bar, Küresel, Tam Geçişli, Dişli, Dökme Demir

Mehmet KAZANCI  
BAŞKAN



Mehmet KAZANCI  
BAŞKAN

"Bu belge kapsamındaki ürün, geçerlilik tarihine kadar kullanılabilir. Süre bitiminde, firma tarafından vize yenileme işlemi yapılmaktadır."

"Bu belge ilgili ürünlerin standartlar ve mevzuat açısından incelendiğini ve doğal gaz dağıtım sektöründe kullanım uygunluğunu belirtmekle beraber; ürün kalite belgesi hükmü taşımaz."